



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области**

Территориальный отдел в городе Киселевке, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

город Прокопьевск
(место составления акта)

“ 27 ” августа 2015 г.
(дата составления акта)

8.30
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 566-15

По адресу/адресам: 653045, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Институтская,101
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
Парамоновой Е.С. № 566-15 от 17.07.2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка

в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №25 «Лесная полянка»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 03.08.2015г. по 27.08.2015г. 4 дня, 20 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки).

*Зверанин 28.07.2015 зав. шк №207 ~ 25
представитель и супруги ко- Шуркока А.И.
после распоряжения 28.07.2015*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Карпенко Елена Сергеевна-ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке, в городе Прокопьевске и

Прокопьевском районе Якубович Фарида Вагизовна-врач-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе; Власенко Вера Максимовна-врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе; Дмитрина Ольга Николаевна- помощники врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе, Бедреева Ольга Александровна-врач дезинфектолог отделения профдезинфекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе, Певнева Наталья Ивановна-заведующая бактериологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе, Гречкин Валентин Викторович — инженер отделения физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, Прокопьевске и Прокопьевском районе.

Свидетельство об аккредитации ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.02.2010 № 7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Глубокая Анна Николаевна – заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №25 «Лесная полянка»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное «Детский сад №25 «Лесная полянка»

2. **Юридический адрес:** : 653045, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Институтская,101
3. **Фактический адрес:** : 653045, Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Институтская,101
4. **Ф.И.О. руководителя:** Глубокая Анна Николаевна
5. **ИНН/КПП 4223027490/ 422301001 ОГРН 1024201886532**
6. **Лицензия на право образовательной деятельности:** Серия А № 14205 от 19.01.2013г.
7. **Лицензия на право медицинской деятельности:** ЛО-42-01-002713от 04.03.2014г.
8. **Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность №42.18.03.000М.00056.04.09 от 09.04.2009г.**
9. **Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: №42.18.04.111.М.000145.05.06 от 17.05.2006г.**

1. Характеристика учреждения.

В МБДОУ «Детский сад №25 «Лесная полянка» списочно -123чел, количество организованных групп -5.

В подготовительной группе «Аленький цветочек»-23 чел списочно, фактически -17, в 1-ой младшей «Ромашка» -25 чел. списочно, фактически 22 чел., в «Солнышко»-22 чел., в средней «Колокольчик» списочно-28чел, фактически 19 чел., в 2 мл. группе «Радуга» списочно 25 детей, фактически 15. Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам зданий, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых учреждений, организация питания, условий обучения, воспитания №738/005 от 18.08.2015г.: площади игровых комнат в группах «Радуга», «Ромашка», «Аленький цветочек», приходящиеся на одного ребенка менее 2 метров квадратных, что не соответствует п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

2. **Участок** Образовательное учреждение находится на обособленном земельном участке, общей площадью 1401,4м.кв., здание детского сада расположено внутри жилой застройки, промышленных предприятий нет. Пешеходная доступность составляет 1000м. Территория участка имеет ограждение высотой 1,8м. металлическим забором, с полосой зеленых насаждений, что соответствует п.3.1 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы дошкольных образовательных организаций». Озеленение участка - более 50% от общей площади территории, представлено деревьями, кустарниками.

Въезды и входы на участок: отдельный асфальтированный вход с фасадной стороны для детей и отдельный для хозяйственной зоны, что соответствует п.3.5 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Наружное электрическое освещение представлено 4 электролампами типа « кобра».

На участке выделены следующие функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории.

Количество групповых площадок: для детей младшего и дошкольного возраста -5, что соответствует п. 3.6 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Покрытие групповых площадок выполнено: земляное утрамбованное, с травяным покровом, частично асфальтированное, соответствует требованиям п. 3,8 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». Предоставлена спецификация №1 от 21.07.2015г. на строительство теневого навеса (копия прилагается) .Используют выносные зонты.

Игровое оборудование игровых площадок представлено: стол для игр, скамьи для взрослых и детей по 9 шт., песочница-5, домик-2, лестницы-5, выносной материал для индивидуальных игр детей.

Игровое оборудование надежно укреплено, поверхность не имеет острых выступов и болтов, окрашены влагостойкой краской.

Хозяйственная зона выделена, имеет самостоятельный въезд с улицы. Площадка для сбора мусора и пищевых отходов размещается за территорией детского сада, оборудована 1 контейнером (0,7*0,7м.), размещена на асфальте.

На входе на территорию детского сада размещается: хозяйственный сарай, предназначенный для хранения мягкого и твердого инвентаря, использованной мебели; Договор на вывоз твердых бытовых отходов №13 ОТ 24.03.2015г. заключен с ООО «Спецавтохозяйство», что соответствует п.3.20 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных образовательных организаций» .

3.Здание

Общая характеристика здания.

- здание типовое, кирпичное, двухэтажное, построено по типовому проекту. Эксплуатируется с 1980 г. , восстановлен детский сад в 2005г., капитальный ремонт не проводился, 2015г. осуществлен текущий ремонт: побелка, покраска, установка раковин для мытья сырой продукции на пищеблоке, приобретение новая холодильного шкафа , протирочной машины, производственных столов, замена мебели.

Планировка здания блочная, по принципу групповой изоляции, выделены помещения для каждой группы детей (в каждой группе выделены раздевальная, игровая комната, буфетная, спальня, туалетная комната), кабинет заведующего, методический кабинет-2, медицинский кабинет, музыкальный и физкультурный зал, прачечная, пищеблок.

Высота основных помещений: 3 метра, входы в здание с двойным тамбуром, без отопления.

Согласно протоколу радиационного обследования № 11918 от 12.08.2015г. МЭД гамма-излучения в обследованных помещениях МБДОУ «Детский сад №25 «Лесная полянка» не превышает МЭД на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/ч, что соответствует требованиям СанПин 2.6.1.2523-09

4.Оборудование помещений.

Оборудование помещений пребывания детей соответствует количеству детей в группах. Игровые комнаты оборудованы шкафами с играми, ограничениями на батареях, магнитными досками и зеркалами для занятий.

Приемные (раздеральные) оборудованы личными шкафчиками для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый индивидуальный шкаф промаркирован. В раздевальных установлены шкафы для верхней одежды детей в соответствии со списочным составом детей в группах, что соответствует п.6.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Оборудована комната для сушки одежды и обуви детей на первом этаже здания детского сада ,для каждой группы предусмотрены переносные сушилки, что соответствует п.6.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Стеллажи для хранения игрушек, используемые на прогулке -хранятся в отдельном от раздевалки в специально отведенном месте..

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов.

Туалетные комнаты оборудованы:

точек освещенности – все соответствуют требованиям;

6.Отопление – центральное. В качестве нагревательных приборов установлены чугунные радиаторы, ограждение отопительных приборов в наличии. Термометры для контроля за температурой воздуха имеются, установлены на высоте 0,8 м. от пола.

Показатели микроклимата: температура и относительная влажность (24.3-25,2 град.С., относительная влажность 42,8 %) протокол ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г. Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11881 от 11.08.2015г. соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

7.Вентиляция.

Система вентиляции помещений пребывания детей - естественная, общеобменная; на пищеблоке - установлена вентиляция. в прачечной- естественная, общеобменная, в медицинском кабинете естественная, общеобменная.

8.Водоснабжение.

Холодное водоснабжение централизованное, водой обеспечены все функциональные помещения; перебоев с подачей воды не наблюдается.

Горячее водоснабжение: централизованное. Автономные источники горячего водоснабжения имеются на пищеблоке электроводонагреватель на 100 л с разводкой к посудомоечным ваннам на пищеблоке. Краны-смесители установлены к посудомоечным ваннам на пищеблоке, буфетной. Перебоев с водой нет. В мед.кабинете подведено горячее водоснабжение, что соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Исследуемая проба воды по санитарно-химическим и бактериологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» Протокол №.11490,11489,11488,11487 от 04.08.2015г.

Техническое состояние водопроводных сетей удовлетворительное.

9.Канализация: централизованная, городской коллектор, техническое состояние коммуникационных сетей удовлетворительное, не требуют ремонта.

10.Пищеблок

Пищеблок размещен на первом этаже. В состав пищеблока входят: горячий цех, склад для хранения сыпучих продуктов и с холодильным оборудованием для хранения скоропортящихся продуктов (бытовая холодильник для суточного запаса продуктов, бытовой холодильник для яйца, бытовой холодильник для гастрономии, холодильный шкаф, 1-морозильная камера), с выделенная моечная кухонной посуды, зона первичной обработки и обработки сырого мяса и рыбы.

Поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции соблюдается.

Горячий цех, оборудованный 2 печью по 4 конфорки, с духовым шкафом-2, вытяжкой системой, раковинами для мытья рук персонала, водонагревателем, 2 цельнометаллическими столами (стол готовой продукции, стол для теста); имеются промаркированные разделочные доски и ножи, столовая посуда.

Согласно протоколу измерений вентиляции №12139 от 17.08.2015 кратность воздухообмена в вентилируемом помещении (горячем цехе пищеблока) МБДОУ «Детский сад №25 «Лесная полянка» соответствует требованиям п.8.1 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно протоколу измерений шума №12138 от 17.08.2015г. Эквивалентный уровень звука на рабочем месте повара в горячем цехе пищеблока МБДОУ «Детский сад №25 «Лесная полянка» соответствует требованиям п.5 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»

В цехе первичной обработки имеется раковина с подводкой горячей воды, стол, терка, доска «Овощи сырые», освещение искусственное, 2 стола: «мясо» и «рыба», 2 доски, 2 раковина с подводкой холодной и горячей воды.

В моечной имеется бытовая ванна с подводкой холодной, горячей воды, душевая насадка, хранится кухонная посуда на стеллажах.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха (психрометром), что не соответствует требованиям п.14.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

На пищевые продукты имеются удостоверения качества, сроки реализации соблюдаются. Ежедневно оставляется суточная проба готовой продукции, контроль за правильностью отбора осуществляется медицинским работником. Витаминизация проводится за счет готовых блюд: сока, киселя,

кондитерские изделия. В питании используется йодированная соль, хранится без попадания прямых солнечных лучей. Столовой посуды 2 комплекта, разделочного инвентаря 2 комплекта, 1 комплект кухонной посуды, для молока-3.

Режим питания детей 3-х разовый, через каждые 3,5-4 часа.

Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании, есть склад сыпучих продуктов, продукты хранятся в закрытых емкостях (ведрах) на полках. Имеется договор на дератизацию с ООО «Дезинфекционная станция» от 13.02.2015г.

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения по гигиенической оценке фактического питания, условий воспитания, обучения и оздоровления детей и подростков в учреждениях всех типов №739 от 18.08.2015:

Поставку продуктов осуществляется по договорам с поставщиками.

При составлении суточного рациона руководствуются наличием продуктов на складе, что не соответствует п.15.3 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Данные по распределению калорийности суточного рациона питания по приемам пищи подсчитываются, что соответствует п.15.4 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, предварительно не подвергается термической обработке, что не соответствует п.14.11 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Для мытья кухонной посуды используются металлические мочалки, что не соответствует требованиям п.13.17 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

Примерное 10-дневное меню разработано, работают по карточкам раскладкам, утверждено руководителем детского учреждения.

Запрещенных блюд и продуктов в бракеражном журнале не обнаружено.

Витаминизация: витаминизации С-витамином проводится; даются продукты обогащенные витаминами и микронутриентами: сок, какао, кондитерские изделия

Результаты лабораторного контроля:

-смывы с чистых поверхностей: отобрано проб-15, соответствуют требованиям МУ 2657 ОТ 31.12.1982г. «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», протокол проб ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 11491-11505 от 04.08.2015.;

- пища готовая: отобрано проб-4(вафли «южные», печенье сахарное, рагу из птицы, компот) из них 3 соответствуют по микробиологическим показателям соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011, протоколы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе № 11484,11485,11482 ,11483 от 10.08.2015г.

- Рыба (минтай замороженный) по микробиологическим показателям соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 п.3.1.2 протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11486 от 10.08.2015г.

- Картофель, морковь по содержанию остаточных количеств пестицидов, нитратов, по паразитологическим показателям соответствует ТР ТС 021/2011 протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11521,11522 от 07.08.2015г.

- Рагу из птицы по качеству термической обработки соответствует МУ №122-5/72 ОТ 23.10.91 протокол ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11482 от 07.08.2015г.

- Смывы: отобрано 15 проб, результаты смывов соответствуют требованиям СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ» протоколы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11506-11520 от 04.08.2015г.

- Исследуемый образец соли по содержанию массовой доли йода соответствует требованиям ГОСТ Р 51574-2000(протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11480 от 05.08.2015г.)

- Калорийность и химический состав представленного образца блюда, определенное лабораторным путем «находится в пределах допустимых отклонений, что соответствует требованиям п15.5 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».(протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, в городе Прокопьевске и Прокопьевском районе №11481 от 12.08.2015)

Для соблюдения правил личной гигиены сотрудников пищеблока установлена раковина, имеется мыло, бумажные полотенца. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Журнал «Здоровья» и «Осмотр на гнойничковые заболевания» ведутся. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

Ведется журнал технологического оборудования соответственно фактической работе оборудования на пищеблоке.

11. Постирочная, состоящая из одного помещения располагается на первом этаже, имеются отдельные входы для сдачи грязного и получения чистого белья, что соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». Прачечная оборудована 1 стиральной бытовой машиной, бытовой ванной, шкафом для чистого белья, столом для глажки белья.

Имеется 2 комплекта белья индивидуально для каждого ребенка, 2 комплекта на матрасников, что соответствует п.18.17 СанПиН 2.4.1.2660-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных образовательных организациях».

12. Учебный процесс

Режим дня и учебных занятий. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, что соответствует требованиям п11.4 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, что соответствует требованиям п11.5 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня-после дневного сна или перед уходом домой, что соответствует требованиям п11.6 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей раннего возраста до 3 лет длительность непрерывной деятельности не превышает 10 мин, осуществляется образовательная деятельность в первую и во вторую половину дня (8-10 минут), от 3 до 4 лет- не более 15 мин, для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет не более 25 мин., а для детей от 6 до 7 лет не более 30 мин, что соответствует требованиям п11.9,11.10 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в средней и подготовительной 45 мин и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.

13. Медицинское обеспечение

Медицинский блок располагается на 1 этаже, состоит из: кабинета приема врача и фельдшера. В штате имеется старшая мед сестра.

В помещениях медицинского блока подведено централизованное холодное, горячее водоснабжение, что соответствует СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций». Имеется необходимое оборудование: манипуляционный столик, ростомер, весы, кушетка, шкаф для хранения препаратов, холодильник, кварц.

Лекарственные препараты для оказания первой доврачебной помощи укомплектованы, сроки годности ампульных препаратов соблюдаются.

Дезинфицирующими средствами для уборки медицинского кабинета и изолятора обеспечены в наличии «Жавель - Солид» - 1уп.,. Разводит дезинфицирующее средство старшая медицинская сестра в

прачечной, дата приготовления отмечена.

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии документации по организации и прохождению профилактического медицинского осмотра сотрудниками образовательного учреждения при проведении проверки №737/005 от 18.08.2015г.:

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца с гелографической маркой, в которую вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, что соответствует п19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям (против кори лица до 35 лет – 4 человек (Сидоренко Е.В., Милосердова Е.А., Е.А.Изотова, Речкова О.В.), против краснухи – лица до 25 лет – 1 человек (Сидоренко Е.В.), ревакцинации против дифтерии и столбняка через 10 лет нет у 7 человек (Васильева Н.А., Агапова Н.М., Милосердова Е.А., Сидоренко Н.В., Галицкая О.Г., Мургувилиани Е.Ю., Ефремова О.А.), против гепатита «В», против клещевого энцефалита, нет у 26 сотрудников образовательного учреждения, что не соответствует требованиям п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

13. Санитарно-эпидемиологический режим.

Влажная уборка проводится ежедневно, генеральная уборка - ежемесячно с применением дезинфицирующих средств. запас дезинфицирующих средств: хлорамина -3,0 кг, моющее средство для посуды «Капля»- 2 литра. Мытье посуды осуществляется ручным способом. Памятки по мытью посуды находятся на видном месте. Дезинфекция ветоши проводится методом кипячения в моющем средстве, ополаскивания и просушивания, хранится в отдельной кастрюле. На пищеблоке соблюдаются правила хранения продуктов (имеются стеллажи для хранения сыпучих, ведра для овощей, отдельные полки в холодильниках). Уборочный инвентарь выделен, промаркирован по назначению (протирка, пол) для туалетов, коридоров, обеденного зала, цехов пищеблока, классных комнат; ветошь раздельная, хранится в шкафу. Территория убрана.

В местах выхода вентиляционных отверстий частично отсутствует металлическая сетка; герметизация мест прохождения коммуникаций в стенах, перекрытиях помещений детского сада нарушена (прачечная, группа «Радуга»; имеются дефекты, разрушения отмосток, крылец, что не соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»). Отсутствует договор на проведение дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих, что не соответствует п.2.1, 2.2, 5.2 СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». По результатам проведенного обследования, обнаружены признаки заселенности объекта грызунами (поедание грызунами разложенной приманки). Для объективного определения наличия или отсутствия грызунов и синантропных членистоногих в помещениях (склад, подвал) расставлены контрольно-следовые площадки. При проверке выявлено, что контрольно-следовые площадки утрачены.

Ответственность за выявленные нарушения несет Глубокая Анна Николаевна -заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным «Детский сад №25 «Лесная полянка» :

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам зданий, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых учреждений, организация питания, условий обучения, воспитания №738/005 от 18.08.2015г.: площади игровых комнат в группах «Радуга», «Ромашка», «Аленький цветочек», приходящиеся на одного ребенка менее 2 метров квадратных, что не соответствует п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

- в подготовительной группе «Аленький цветочек» установлены 2 раковины, 2 унитаза с перегородками, душевой поддон; (при норме 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, унитазы устанавливаются в кабинках);

-в подготовительной группе «Солнышко» установлены 3 раковины, 2 унитаза с перегородками, душевой поддон; (при норме 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей, унитазы устанавливаются в кабинках);

- во второй младшей группе установлены 2 раковины для детей, 2 унитаза с перегородками,

душевой поддон (при норме 4 умывальных раковин для детей, 1 умывальная раковина для персонала, 4 детских унитаза) и в первой младшей: 2 раковины для детей ,2 унитаза в кабинках без запоров, душевой поддон; (при норме 3 раковины для детей, 1 для персонала,);

-в средней группе установлены 2 раковины для мытья рук детей, 2 унитаза с кабинками без запоров, душевой поддон,(при норме 4 умывальных раковин для детей, 1 умывальная раковина для персонала, 4 детских унитаза), что не соответствует пп. 6.16.1,6.16.2, 6.16.3 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

В спальне подготовительной группы «Аленький цветочек» используется переносной обогревательный прибор, что не соответствует п.8.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

В спальне средней группы «Колокольчик» , в игровой 1 мл. «Ромашка» не заменены разбитые стекла окон, что не соответствует п.4.16 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения по гигиенической оценке фактического питания, условий воспитания, обучения и оздоровления детей и подростков в учреждениях всех типов №739 от 18.08.2015:

Данные по распределению калорийности суточного рациона питания по приемам пищи не подсчитываются, что не соответствует п.15.4 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Масло сливочное, используемое для заправки гарниров и других блюд, предварительно не подвергается термической обработке, что не соответствует п.14.11 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

Для мытья кухонной посуды используются металлические мочалки, что не соответствует требованиям п.13.17 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»

Работники образовательного учреждения не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям (против кори лица до 35 лет – 4 человек (Сидоренко Е.В., Милосердова Е.А., Е.А.Изотова, Речкова О.В.), против краснухи –лица до 25 лет-1 человек (Сидоренко Е.В.), ревакцинации против дифтерии и столбняка через 10 лет нет у 7 человек (Васильева Н.А., Агапова Н.М., Милосердова Е.А., Сидоренко Н.В., Галицкая О.Г., Мургувиляни Е.Ю., Ефремова О.А.),против гепатита «В», против клещевого энцефалита, нет у 26 сотрудников образовательного учреждения, что не соответствует требованиям п.19.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

В местах выхода вентиляционных отверстий частично отсутствует металлическая сетка; герметизация мест прохождения коммуникаций в стенах, перекрытиях помещений детского сада нарушена (прачечная, группа «Радуга»; имеются дефекты,разрушения отмосток, крылец, что не соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» , СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».Отсутствует договор на проведение дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих, что не соответствует п.2.1, 2.2,5.2 СанПин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».По результатам проведенного обследования, обнаружены признаки заселенности объекта грызунами (поедание грызунами разложенной приманки). Для объективного определения наличия или отсутствия грызунов грызунов и синантропных членистоногих в помещениях (склад, подвал) расставлены контрольно-следовые площадки. При проверки выявлено, что контрольно-следовые площадки утрачены.

Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха (психрометром),что не соответствует требованиям п.14.2 СанПин 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций».

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-----

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Карп

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Владислав

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Карченко Е.С. Карп

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шубокал Анна Николаевна зав. шв. 007-251

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" 08 2015 г.

Владислав

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)